

L'anno 2026 il giorno 25 del mese di marzo la **DITTA RICCARDI LUIGI** si è recata presso il Vs Liceo Scientifico Statale "F. SILVESTRI" 80055 Portici P/za S. Pasquale, 1 per la verifica e il collaudo per la revisione e adeguamento impianto citofonico sede Via Paladino-Portici (preventivo n. 15 del 13/03/2026)

Preventivo n. 15 del 13/03/2026 Revisione impianto citofonico interno Istituto. Smontaggio citofoni esistenti non funzionanti. Fornitura e installazione di n. 5 citofoni marca Urmet. Fornitura di tasti per citofoni addizionali. Fornitura e sostituzione alimentatore citofonico. Presso la sede Via Paladino - Portici.

Materiali usati:

- 1) N. 5 citofoni URMET.
- 2) Tasti addizionali per citofoni.
- 3) Alimentatore citofonico.

Caratteristiche tecniche:

Citofono:

- Dimensioni: (L x A x P) 90 x 220 x 50 mm
- Colore: Bianco
- Sistema: audio 4+n con chiamata elettronica.
- Il citofono è dotato di tasto apriporta ed è predisposto per l'inserimento di altri 2 tasti indipendenti, utilizzabili per impianti intercomunicanti o per servizi ausiliari (accensione luci scale, apertura serratura elettrica secondaria, ecc.)

Tasti addizionali:

- Materiale plastico – finitura lucida.
- Per aggiungere chiamate intercomunicanti o servizi aggiuntivi.

Alimentatore citofonico:

- Alimentatore per impianti audio 4+n sia con chiamata tradizionale che con chiamata elettronica. E' dotato di protezione rete in caso di corto circuito


Dalle seguenti prove eseguite è risultato che:

- a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- c) Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- d) La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- e) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Verificati i materiali sono stati riscontrati i seguenti difetti:

La DITTA RICCARDI LUIGI pertanto, ha considerato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impegno.

L'esecuzione con esito positivo delle prove di collaudo costituisce l'idoneità all' impiego del prodotto, nonché l'atto formale di consegna definitiva dello stesso prodotto, nel suo luogo d'installazione e d'utilizzo.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annunziata Di Rosa
*Firma autografa sostituita ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D. Lgs.39/93*

San Giorgio a Cremano, 25/03/2026

DITTA RICCARDI LUIGI
IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE - AB 3708
VIA GRAMSCI, 2
80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
C.F. RCC/GUSOEZ1H892X
P.IVA: 03381731219